




**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY W ŻNINIE**

88-400 Żnin, ul. Mickiewicza 24
tel. 52 30 31 135, tel/fax 52 30 31 132



Znak sprawy:
N.HK-5210-96-69/20

Żnin, dnia 05.06.2020 r.

DECYZJA Nr 482/20

Na podst. art. 27 ust. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 59 z późn. zm.), art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.), w związku z art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1437 z późn. zm.), oraz § 3 ust 3 pkt 1, § 4 ust. 1, § 21 ust. 1 pkt 3, § 21 ust. 3 pkt 1 oraz § 21 ust 6 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żninie

po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badań wody nr SB/39046/05/2020, nr próbki 108345/04/2020 z dnia 04.05.2020 r. pobranej w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody, ze stacji uzdatniania wody- woda uzdatniona podawana do sieci z Wodociągu Marcinkowo Dolne, gm. Gąsawa, należącego do Zakładu Robót Publicznych w Gąsawie oraz zebrany w sprawie materiałem dowodowym

stwierdza

warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi z Wodociągu Marcinkowo Dolne

oraz określa dopuszczalną wartość parametryczną przekroczonego wskaźnika fizykochemicznego w wodzie na poziomie do: mangan 90 µg/l. Jednocześnie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żninie wyraża zgodę na trwanie w/w przekroczenia do dnia 14 sierpnia 2020 roku.

i nakazuje

zarządzającemu Wodociągiem Marcinkowo Dolne – Zakładowi Robót Publicznych w Gąsawie ul. Żnińska 19:

1. Zapewnić wodę o jakości spełniającej wymagania określone w części C tabeli 2 załącznika nr 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) w zakresie stężenia manganu.
2. Wykonać kontrolne badania wody w zakresie oznaczenia manganu oraz przedłożyć Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Żninie sprawozdanie z badań.

Obowiązki wymienione w pkt 1 i 2 Decyzji wykonać w terminie do dnia 14.08.2020 r.

UZASADNIENIE

Przy piśmie z dnia 05.05.2020 r. Zakład Robót Publicznych w Gąsawie przedłożył sprawozdanie z badań wody z dnia 04.05.2020 r. Nr SB/39046/05/2020, (nr próbki 108345/04/2020) pobranej w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody, ze stacji uzdatniania wody z Wodociągu Marcinkowo Dolne.

W wyniku badań laboratoryjnych wody stwierdzono przekroczenie dopuszczalnej wartości parametrycznej wskaźnika fizykochemicznego:

- manganu 85,3 µg/l.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) dopuszczalna wartość parametryczna manganu wynosi: 50µg/l.

Jakość wody nie odpowiada wymaganiom określonym w części C tabeli 2 załącznika nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017.2294).

W związku z powyższym Zakład złożył wyjaśnienia, wnioskując jednocześnie o jednomiesięczny okres na doprowadzenie jakości wody do obowiązujących wymagań. Jednocześnie poinformował, iż zostanie przeprowadzone intensywne napowietrzanie i płukanie stacji.

W dniu 06.05.2020 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żninie stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia z Wodociągu Marcinkowo Dolne (ocena jakości wody nr 7/20) oraz zawiadomił Stronę o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie niewłaściwej jakości wody (znak sprawy: N.HK-5210-96-69/20).

Pismem z dnia 25 maja 2020 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żninie poinformował Stronę o zakończeniu postępowania dowodowego.

Zgodnie z § 21 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) właściwy państwowy inspektor sanitarny stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia i określa dopuszczalne wartości parametryczne oraz termin trwania przekroczenia. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żninie określił dopuszczalną wartość parametryczną przekroczonego wskaźnika fizykochemicznego w wodzie na poziomie do: mangan 90 µg/l. Jednocześnie wyraził zgodę na trwanie w/w przekroczenia do dnia 14.08.2020 r.

Stwierdzona niezgodność nie stwarza bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia, a wartość przekroczenia jaką określił Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żninie pozwala na zachowanie bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów.

Znaczny odsetek wód podziemnych, wykorzystywanych do zaopatrywania ludności w wodę do spożycia zawiera zwiększoną zawartość manganu w wyniku przenikania tego pierwiastka z warstw geologicznych, co nie stwarza zagrożenia dla zdrowia ludzi..

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żninie postanowił jak w sentencji.

Pouczenie

Przy odwołaniu należy powołać się
na numer sprawy

Od niniejszej Decyzji służy stronie odwołanie do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żninie w terminie 14 dni od dnia doręczenia Decyzji.

Jednocześnie na podst. art. 127a kpa Strona może zrzec się prawa do odwołania. Z dniem zrzeczenia się prawa do odwołania Decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Oznacza to brak możliwości zaskarżenia Decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

W przypadku niewykonania obowiązków wynikających z Decyzji w ustalonym terminie zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne.

Otrzymują:

1. Zakład Robót Publicznych w Gąsawie
ul. Żnińska 19, 88-410 Gąsawa
2. Wójt Gminy Gąsawa
ul. Żnińska 8, 88-410 Gąsawa
3. Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Żninie
ul. Nowa 4, 88-400 Żnin
4. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy
ul. Kujawska 4, 85-031 Bydgoszcz
5. a/a



Zapowiadania
PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO
INSPEKTORA SANITARNEGO
W ŻNINIE
Joanna Falszewicz-Fryca