

W odpowiedzi na pytania skierowane drogą elektroniczną do Zamawiającego w sprawie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zamówienia pn. „Remont świetlicy wiejskiej w Obudnie wraz z rozbudową świetlicy o taras oraz zagospodarowaniem terenów publicznych wokół-plac zabaw” na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), poniżej podaję odpowiedź na zadane przez Wykonawcę pytanie:

Pytanie Wykonawcy 1:

W dokumentacji technicznej branży elektrycznej znajdują się 2 podgrzewacze pojemnościowe wody, kurtyna powietrzna, kocioł elektryczny, wentylator wyciągowy, o których nie ma wzmianki / informacji w opisie oraz przedmiarze robót elektrycznych. Proszę o wyjaśnienie / informacje czy zakup i montaż wymienionych urządzeń wchodzi w skład wyceny?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zakup i montaż ww. urządzeń wchodzi w skład wyceny. Ww. urządzenia zostały ujęte w przedmiarze branży sanitarnej. Dokumentację należy rozpatrywać całościowo.

Pytanie Wykonawcy 2:

Brak rysunku technicznego instalacji odgromowej, a zatem brak pełnych specyfikacji do wyceny przetargowej- utrudnia precyzyjną wycenę. Poproszę o uzupełnienie dokumentacji lub określenie na jakiej podstawie specyfikacji technicznej wycenić instalację odgromową i czy wchodzi ona w zakres wyceny?

Odpowiedź Zamawiającego:

Instalacja wchodzi w zakres wyceny; instalację należy wycenić na podstawie przedmiaru robót, opisu technicznego oraz wykonać zgodnie z normą PN-EN 62305. Projekt przewiduje ułożenie instalacji odgromowej w postaci zwodów poziomych z drutu o śr. 8 mm, ułożenie przewodów odprowadzających pod elewacją oraz przyłączenie do projektowanego uziomu otokowego.

Pytanie Wykonawcy 3:

Brak jakiegokolwiek / jednoznacznej informacji wzmianki o przyłączy energetycznym WLZ- poproszę o uzupełnienie (interesuje mnie czy przyłącze energetyczne już istnieje i jest adekwatne do mocy wskazanej w projekcie, czy trzeba je wykonać / zwiększyć - finalnie co ująć w wycenie przedmiarowej?

Odpowiedź Zamawiającego:

Moc przyłączeniową budynku należy zwiększyć do wartości wskazanej w projekcie oraz zasilić przewodem o przekroju nie mniejszym niż wskazany w projekcie na schemacie rozdzielniczy głównej. Miejsce zasilenia zgodnie z uzyskanymi warunkami przyłączenia.

Pytanie Wykonawcy 4:

W ramach odpowiedzi proszę o doprecyzowanie czy przyłącze istniejące / lub nowe ma być wykonana / wycenione - jako instalacja elektryczka napowietrzna czy prowadzona w gruncie / o jakiej długości - ile metrów? , jakim typ przewodu?)

Odpowiedź Zamawiającego:

Moc przyłączeniową budynku należy zwiększyć do wartości wskazanej w projekcie oraz zasilić przewodem o przekroju nie mniejszym niż wskazany w projekcie na schemacie rozdzielnic głównej. Miejsce zasilenia zgodnie z uzyskanymi warunkami przyłączenia.