



ZESTAWIENIE POMIESZCZEN I POWIERZCHNI		
Nr	Przeznaczenie użytkowe pomieszczenia	Powierzchnia [m²]
1.1	WIATROLAP	20,97
1.2	KORYTARZ	97,62
1.3	POKÓJ KIEROWNIKA HALI	16,39
1.4	MAGAZYN	3,94
1.5	WC MĘSKIE	11,99
1.6	WC DAMSKIE	8,74
1.7	HALA SPORTOWA	1223,16
1.8	MAGAZYN	48,67
1.9	SILOWNIA	51,00
1.10	WIATROLAP	2,74
1.11	KORYTARZ	97,11
1.12	POKÓJ NAUCZYCIELI	16,82
1.13	ŁAZIENKA	1,91
1.14	SZATNIA	5,14
1.15	ŁAZIENKA	3,14
1.16	SAUNA	3,70
1.17	WC MĘSKIE	6,15
1.18	WC DAMSKIE	6,19
1.19	SZATNIA	20,90
1.20	POMIESZCZENIE SANITARNE	27,08
1.21	SZATNIA	20,65
1.22	SZATNIA	20,84
1.23	POMIESZCZENIE SANITARNE	27,00
1.24	SZATNIA	20,88
1.25	KORYTARZ	11,87
1.26	WIATROLAP	6,32
1.27	POM. GOSPODARCZE	6,78
Razem powierzchnia		1786,70

- OW - oprawa awaryjna min. 1h, 3W ,350 lm
- - oprawa oświetleniowa LED 300W 4000K, 22500 lm, min. IP20, kąt świecenia 120°
- - podświetlane wyjście ewakuacyjne
- Aw. - oznaczenie modułu awaryjnego
- - przepływowy podgrzewacz wody
- - oprawa oświetleniowa LED 16W 4000K, 1200 lm, IP44
- - panel natynkowy LED 40W 4000K, 2600 lm, IP20
- RS - Rozdzielnica stacjonarna; 1 x gniazdo 32A 5P 400V; 1 x gniazdo 16A 5P 400V; 3 x GS 16A 250V; z okienkiem inspekcyjnym na 10 modułów, ZAMKNIĘTA W SZAFCE NA KLUCZ
- RI - Rozdzielnia istniejąca
- — Przewód zasilający -Zasilanie rozdzielnic wykonać przewodem YDYpzo 5x4,0 mm² z rozdzielni znajdującej się w pom. 1.11
- — Tablica wyników

OBSZAR  
POZA  
OPRACOWANIEM

Oświetlenie w:  
- wiatrolapach, korytarzach, szatniach, toaletach, pomieszczeniach sanitarnych 200 lx;  
- w magazynach, pomieszczeniach gospodarczych 100 lx;  
- w siłowni, pokoju nauczycieli, pokoju kierownika sali 300 lx;  
- w hali sportowej 750lx.

RZUT PRZYZIEMI - SCHEMAT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ		SKALA
PRZEDMIOT OPRACOWANIA: OBIEKT		1:100
INWESTOR		GMINA GAŚAWA ul. Żnińska 8; 88-410 Gaśawa
ADRES INWESTYCJI		Dzielnica nr ewid. 167,168,169,170,171, Obręb Gaśawa gm. Gaśawa
PROJEKTANT		mgr inż. <b>Marcin Zwierzykowski</b> ul. Kłopot 1 POCISKÓŁ w specjalności konstrukcyjno-roboótnej bez ograniczeń
DATA PROJEKTU		10.03.2019 r.
Branża Usług Projektowych i Oświadczenia Inżynierów i Techników Pracownia Projektowa "Plus" (ul. Wolności 27, 88-402 Żuromie) tel. 600 500 202, 52 952 40 30, fax 52 952 40 80 www.plusprojekt.pl		10