



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY W ŻNINIE**

88-400 Żnin, ul. Mickiewicza 24
tel. 52 30 31 135, tel/fax 52 30 31 132

www.psseznnin.pl
e-mail: psse.znin@pis.gov.pl

Żnin, dnia 7 września 2017 r.

Znak sprawy:

N.HK-5210-92-168/17

DECYZJA Nr 174/17

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 27 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1261), w związku z art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 328 z późn. zm.), § 17 ust. 1 pkt 4, ust. 4 i 5 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989), art. 10 § 2 oraz art. 104, 108 § 1 i 130 § 3 pkt 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żninie

po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badań laboratoryjnych próbki wody pobranej w dniu 5 września 2017 r. ze stacji uzdatniania wody Wodociągu Gogółkowo gm. Gąsawa (woda uzdatniona, podawana do sieci) sprawozdanie z badań nr L.HK-632-280/N/17, z dnia 7 września 2017 r. oraz zebrany w sprawie materiał dowodowy

stwierdza brak przydatności wody do spożycia przez ludzi z Wodociągu Gogółkowo (woda nadaje się wyłącznie do celów sanitarnych związanych ze splukiwaniem toalet, prowadzeniem działań naprawczych i p-pożarowych)

i nakazuje:

zarządzającemu tym wodociągiem – Zakładowi Robót Publicznych w Gąsawie

1. Unieruchomić Wodociąg w Gogółkowie nie wyłączając jednak możliwości korzystania z wody do celów sanitarnych związanych ze splukiwaniem toalety, prowadzeniem działań naprawczych i celów p-pożarowych.
2. Podjąć działania naprawcze mające na celu doprowadzenie jakości wody z tego wodociągu do zgodnej z wymaganiami określonymi w załączniku nr 1 część A punkt 1 oraz załączniku nr 3 część A punkt 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989).
3. Zapewnić korzystającym z wody z wodociągu, wodę o właściwej jakości z innego źródła zaopatrzenia, do czasu uzyskania dobrej jakości wody z ujęcia w Gogółkowie, zgodnej z wymaganiami wyżej cytowanego Rozporządzenia.
4. Przedłożyć sprawozdania z badań jakości wody z wodociągu o parametrach zgodnych z wymaganiami określonymi w załączniku nr 1 część A punkt 1 oraz załączniku nr 3 część A punkt 1 w/w Rozporządzenia, po przeprowadzeniu działań naprawczych.
5. Poinformować w sposób skuteczny odbiorców wody korzystających z wody z wodociągu o braku jej przydatności do spożycia i całkowitym zakazie używania do spożycia.

Ze względu na ochronę zdrowia i życia ludzkiego na podstawie art. 27 ust. 2 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1261) oraz art. 108 § 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) niniejszej Decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.

UZASADNIENIE

W dniu 5 września 2017 r. w ramach prowadzenia bieżącego nadzoru sanitarnego jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pobrano do badań laboratoryjnych próbkę wody ze stacji uzdatniania wody (woda uzdatniona, podawana do sieci) Wodociągu Gogółkowo gm. Gąsawa. Badania wykazały (Sprawozdanie z badań nr L.HK-632-280/N/17, z dnia 7 września b.r.) obecność bakterii tj.

- grupy coli - 22jtk/100ml,
- Escherichia coli – 3jtk/100ml

Wodociąg Gogółkowo zarządzany jest przez Zakład Robót Publicznych w Gąsawie, zaopatruje w wodę 410 osób, dostarczając wodę do miejscowości Gogółkowo.

Woda jest bezpieczna dla zdrowia jeżeli spełnia m.in. wymagania mikrobiologiczne określone w załączniku nr 1 część A i dodatkowe wymagania mikrobiologiczne określone w załączniku nr 3 część A, zgodnie z którymi najwyższa dopuszczalna liczba bakterii grupy coli i Escherichia coli wynosi 0 jednostek tworzących kolonie w 100ml wody.

Woda z Wodociągu w Gogółkowie nie odpowiada wymaganiom załącznika nr 1 część A punkt 1 oraz załącznika nr 3 część A punkt 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989). Wobec powyższego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żninie stwierdził brak przydatności wody do spożycia.

Zgodnie z § 17 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989) właściwy państwowy powiatowy inspektor sanitarny w przypadku stwierdzenia braku przydatności wody do spożycia, nakazuje unieruchomienie wodociągu lub innego urządzenia zaopatrującego ludność w wodę oraz podjęcie działań naprawczych przez zarządzającego wodociągiem.

Korzystanie z wody, w której stwierdzono obecność bakterii grupy coli w liczbie 22 jtk/100 ml oraz Escherichia coli w liczbie 3jtk/100 ml, może stwarzać zagrożenie wystąpienia niekorzystnych skutków dla zdrowia użytkowników. W związku z powyższym wskazane było unieruchomienie wodociągu. Oceniając ryzyko zdrowotne, do czasu uzyskania wody o właściwej jakości zgodnej z wymaganiami określonymi w załączniku nr 1 część A punkt 1 oraz załączniku nr 3 część A punkt 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989), korzystającym z wody z wodociągu w Gogółkowie należy zapewnić wodę prawidłowej jakości z innego źródła zaopatrzenia.

Aby wpłynąć na poprawę istniejącego stanu higienicznego, konieczne stało się wydanie zaleceń zmierzających do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości oraz stwierdzenie braku przydatności wody do spożycia.

Ze względu na ochronę zdrowia i życia ludzkiego na podstawie art. 108 § 1 i art. 130 § 3 pkt 1 k.p.a. niniejszej decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności, odstępując jednocześnie, na podstawie art. 10 § 2 k.p.a. od wszczęcia postępowania administracyjnego.

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żninie postanowił jak w sentencji.

Pouczenie

Przy odwołaniu należy powołać się na numer sprawy

Od niniejszej Decyzji służy stronie odwołanie do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy, ul. Kujawska 4. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żninie w terminie 14 dni od dnia doręczenia Decyzji.

Zgodnie z art. 130 § 3 pkt 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t. j. Dz. U z 2017 r. poz. 1257) wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania Decyzji.

W przypadku niewykonania obowiązków wynikających z Decyzji w ustalonym terminie zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne.

Jednocześnie na podst. art. 127a kpa Strona może zrzec się prawa do odwołania. Z dniem zrzeczenia się prawa do odwołania Decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Oznacza to brak możliwości zaskarżenia Decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Otrzymują: za potwierdzeniem odbioru + pocztą elektroniczną

1. Zakład Robót Publicznych w Gąsawie
ul. Żnińska 19, 88-410 Gąsawa
<zrp@gasawa.pl>
2. a/a

Do wiadomości

1. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy
ul. Kujawska 4, 85-031 Bydgoszcz
<wsse.bydgoszcz@pis.gov>
2. Wójt Gminy Gąsawa
ul. Żnińska 8, 88-420 Gąsawa
<ug@gasawa.pl>
3. Starosta Żniński
ul. Potockiego 1, 88-400 Żnin
<czk@znin.pl>
4. Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Żninie
ul. Nowa 4, 88-400 Żnin
<znin.piw@wetgiw.gov.pl>



Z upoważnienia
PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO
INSPEKTORA SANITARNEGO
W ŻNINIE
Winkowska
Alina Winkowska